

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县钱库镇第一中学运动场维修改造工程  
工程的更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CNDL2024192

原公告的采购项目名称：苍南县钱库镇第一中学运动场维修改造工程

首次公告日期：2024年9月2日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件第15页第7点塑胶面层产品技术要求	<p>7、塑胶面层产品技术要求</p> <p>（1）塑胶跑道和硅PU产品通过60℃高温耐水试验500小时后，测试结果为样品外观颜色无明显变化、无水解、分层、变形，并符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能的拉伸强度<math>\geq 0.5\text{Mpa}</math>，拉断伸长率<math>\geq 40\%</math>，提供符合要求的检测报告。</p> <p>（2）塑胶跑道和硅PU产品通过盐雾试验耐用性500小时测试后，测试结果为产品颜色无明显变化，无裂痕，无气泡，无起霜，并符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能的拉伸强度<math>\geq 0.5\text{Mpa}</math>，拉断伸长率<math>\geq 40\%</math>，提供符合要求的检测报告。</p> <p>（3）塑胶跑道和硅PU产品通过光照湿度老化500小时测试后，测试</p>	删除

		<p>结果为样品外观无粉化、龟裂、变形、起泡、颜色无明显变化，并符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能的拉伸强度 <math>\geq 0.5\text{Mpa}</math>，拉断伸长率 <math>\geq 40\%</math>，提供符合要求的检测报告。</p> <p>(4) 塑胶跑道和硅 PU 产品通过 (80℃, 10H-40℃, 10H) 循环 50 次，恒温变化 2H 试验，试验结果为样块外观无粉化、无脱落、无起皮、无开裂、颜色与光泽无明显脱色变化，并符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能的拉伸强度 <math>\geq 0.5\text{Mpa}</math>，拉断伸长率 <math>\geq 40\%</math>，提供符合要求的检测报告。</p>	
2	招标文件第 59 页“产品检测报告”	<p>2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂和划线漆符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的合格检验报告，得 3 分。</p> <p>3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的 EPDM 橡胶颗粒依照 GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛 <math>[\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})] \leq 0.4</math>、苯 <math>[\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})] \leq 0.1</math> 的检测报告，得 4 分。</p> <p>4、塑胶跑道和硅 PU 产品通过加速老化 500 小时后，测试结果为样品外观无粉化、龟裂、变形、起泡、</p>	<p>2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得 3 分。</p> <p>3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的 EPDM 透气型面层成品依照 GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛 <math>[\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})] \leq 0.4</math>、苯 <math>[\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})] \leq 0.1</math> 的检测报告，得 4 分。</p> <p>4、提供硅 PU 面层成品依照 GB 36246-2018（中小学合成材料面</p>



	<p>颜色无明显变化，并符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》物理机械性能的拉伸强度<math>\geq 0.5\text{Mpa}</math>，拉断伸长率<math>\geq 40\%</math>，提供符合要求的检测报告，得4分。 注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。</p>	<p>层运动场地)标准出具的耐人工气候老化性能(500h)，拉伸强度(MPa)<math>\geq 0.5</math>，拉断伸长率(<math>\geq 40</math>)的检测报告，得4分。 注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。</p>
--	--	---

更正日期：2024年9月04日

### 三、其他补充事宜

原招标文件内容与本更正公告内容不一致的，以本更正公告内容为准。

### 四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：苍南县钱库镇第一中学  
地址：温州市苍南县钱库镇环城北路657号  
传真：/  
项目联系人（询问）：宋先生  
项目联系方式（询问）：13858733858  
质疑联系人：宋先生  
质疑联系方式：13858733858

#### 2. 采购代理机构信息

名称：中纬工程管理咨询有限公司  
地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101  
传真：/  
项目联系人（询问）：杨先生  
项目联系方式（询问）：0577-68885883，13858712662  
质疑联系人：杨女士  
质疑联系方式：0577-68899822

#### 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室  
地址：苍南县灵溪镇春晖路555号  
传真：0577-64685825  
联系人：陈先生  
监督投诉电话：0577-64685825

